

V Praze dne 3. 12. 2025

Určeno členské základně Cechu EPS České republiky

Věc: Stanovisko zpracovatele ČSN 34 2710 k umístění ústředny EPS

Vzhledem k tomu, že se k otázce umístění ústředny elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) stále množí dotazy projektantů, zpracovatelů požárně bezpečnostního řešení staveb a investorů, k upřesnění dané problematiky sděluji:

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů vydaná k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů v podrobnostech uvedených v § 5 odst. 1 stanoví, že

- při projektování požárně bezpečnostních zařízení se postupuje podle normativních požadavků [viz § 1 písm. f) téže vyhlášky]
- návrhy požárně bezpečnostních zařízení jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního řešení stavby.

Článek 5.3.2 písm. e) Z1 ČSN 73 0802 ed. 2 stejně jako článek 5.2.4 písm. b) ČSN 73 0804 ed. 2 stanoví, že samostatný požární úsek musí tvořit mimo jiné

- ohlašovny požáru, pokud ohlašovna je samostatnou místností sloužící pro celý objekt nebo několik objektů (ohlašovna požáru může být jako samostatná místnost také součástí chráněné únikové cesty)
- prostor pro ovládání ústředny EPS (zpravidla v ohlašovně požáru), a dalších jednotek požárního zajištění objektu (viz přílohu B v ČSN 73 0810:2016).

Článek 6.7.1.1 ČSN 34 2710 pak stanoví, že ústředna systému EPS se umísťuje v samostatném požárním úseku, zpravidla na místě s trvalou obsluhou (ohlašovna požárů – viz také 3.22 ČSN EN 54-1:2022).

Ústředna EPS je navíc ve smyslu právní úpravy EU stanoveným stavebním výrobkem, který může být uveden na trh v Evropském hospodářském prostoru výlučně na základě stanoveného postupu posuzování shody. Jakékoliv změny ústředny EPS oproti certifikovanému typu, určenému způsobu zabudování do stavby a průvodní dokumentaci výrobce jsou nezákonné.

Jak ze shora uvedeného vyplývá, ústředna EPS se ve smyslu platné právní úpravy umísťuje v ohlašovně požárů [viz § 1 písm. n) vyhlášky o požární prevenci], která musí tvořit samostatný požární úsek, a to v souladu s právními a normativními požadavky.

Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.,
čestný člen cechovní rady Cechu EPS ČR



T/F: +420 271 747 303 | M: +420 777 705 710 | E: president@cecheeps.cz | www.cecheeps.cz
IČO: 45772398, Reg.: VSC/1-14933/92-R | č. ú. 0287221379/0800

EPS není přepych | Fire alarm systems are never a luxury